

监 理 通 知 单

工程名称: 博格华纳(中国)投资有限公司 654kWp 屋顶分布式光伏项目

编号: ZHJL-TZ-001

致: 上海道发能源科技有限公司施工项目部

抄送: 上海希邀光伏电力有限公司业主项目部

事由: 关于屋面避雷带切割事宜

内容:

贵单位承建的【博格华纳(中国)投资有限公司 654kWp 屋顶分布式光伏项目】, 由于组件安装时, 屋面原有部分避雷带影响组件安装, 现场已切断部分避雷带及支墩, 导致屋面避雷带高低不一, 影响美观。

现业主及监理项目部要求贵单位将切断的避雷带进行焊接恢复, 后与厂区相关人员沟通确认, 同意切除屋面光伏区域避雷带支墩, 将避雷带放置于组件下方做好固定, 施工前要向厂区开动火作业证, 要配备灭火器。



监理项目部(章)

总/专业监理工程师(章) 周永强

日期: 2022 年 9 月 27 日

注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份