

监 理 通 知 单

工程名称：上海米其林轮胎有限公司 119.9 kWp 分布式光伏车棚项目

编号：ZHJL-TZ-001

致：上海道发能源科技有限公司施工项目部

抄送：上海希邀光伏电力有限公司业主项目部

事由：关于质量、安全事宜

内容：

贵单位承建的【上海米其林轮胎有限公司 119.9 kWp 分布式光伏车棚项目】，
业主与监理业人员在现场巡视中发现以下问题：

- 1、车棚区域的下水井盖要清理疏通；
- 2、基础开挖时挖出的厂区视频监控通讯及电源线，回填时需要重新穿管；
- 3、有个别基础回填时未夯实，切割的路面浇筑前需要再铺一层砂石夯实；
- 4、停车场过往车辆较多，施工时要在施工区域拉安全警示带；
- 5、进入厂区严禁吸烟，吸烟可到厂区设置的吸烟点；
- 6、每日施工完毕要及时清理现场施工垃圾，整理施工器具；

以上问题要求贵单位引起重视，前 3 条需要尽快整改，整改后附图片回复，
施工期间，项目经理、安全员需要在现场巡查，不可擅离岗位。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师 周生荣

日期：2022 年 9 月 30 日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份