

监理工程师通知单

工程名称：兰考万华禾香板业 8.75MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：LKWH-ZHJL-TZD-007

致：湖北东臣泰能源建设有限公司

事由：

现场复工安全巡视检查

内容：

目前，项目已进入复工阶段，经建设、监理等项目管理人员对现场进行安全检查，发现存在以下问题：

- 1.施工人员缺乏安全意识，存在个别人员不正确佩戴安全帽、吸烟等情况
- 2.现场安全警示标牌、围挡缺失
- 3.大型机械进场未及时提供人员资质、机械合格证明文件等资料
- 4.各脚手架爬梯存在松动、损坏等现象
- 5.现场施工临时电源随意拉扯，存在极大安全隐患
- 6.各管路开挖后，未及时设立警示标识

以上情况，请贵单位必须引起高度重视，做好妥善安排，保障施工现场顺利进行，限 3 日内回复。

项目监理部（章）

总 / 专业监理工程师

日

期



注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份