

监理通知单

工程名称：中车株洲车辆有限公司屋顶规范发电站项目

编号：HHLT-JLTZD-002

主送：株洲变流技术国家工程研究中心有限公司

抄送：株洲正善新能源科技有限公司

事由：经监理巡视检查发现，你单位直流电缆敷设埋深没达到规范要求，并且在没有报验的情况下，强行野蛮施工，现要求你单位立即整改，整改完成后，上报监理部，再进行验收。

如不整改，造成一切后果，由你单位自行承担。

回复时间三日内。



监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2022 年 10 月 30 日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存份。



扫描全能王 创建