

通知单

工程名称：中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目（二期）

编号：ZCQD-ZHJL-TZD-005

致：中车青岛四方车辆研究所有限公司：（总包项目部）

中国二十二冶集团有限公司：（施工项目部）

事由：关于支架安装质量问题

内容：经建设单位、监理单位对施工现场质量检查时，在支架安装过程中发现如下问题：

- 1、D2 厂房支架安装过程中存在彩钢瓦屋面高低不平，导致支托与彩钢瓦屋面粘贴不吻合，存在缝隙；铝合金条与支托粘贴不吻合，存在缝隙。

针对以上问题总包单位出示支架安装水平度、粘贴牢固性可靠整改方案，（此通知单需回复）。

后附图片：

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王在欣

日期：2022年02月22日



注 本表一式 3 份，业主项目部、监理项目部、施工项目部各存一份



扫描全能王 创建

