

通知单

工程名称：中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目

编号：ZCQD-ZHJL-TZD-001


致：中车青岛四方车辆研究所有限公司：（总包项目部）

事由：关于支架安装质量问题

内容：监理于 2022 年 12 月 5 日下午在 C14 屋顶检查支架安装质量，发现个别支架安装不水平，还存在个别正行都倾斜不水平现象。

关于以上问题严重影响到组件安装牢靠牢固性，望总包单位监督整改。整改完成后报监理复查。（限三日内整改完成，此通知单需回复）

附图片：



监理项目部（章）



总/专业监理工程师：王在欣

日期：2022 年 12 月 06 日

注 本表一式 3 份，业主项目部、监理项目部、施工项目部各存一份



扫描全能王 创建