

通知单

工程名称：中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目

编号：ZCQD-ZHJL-TZD-003

致：中车青岛四方车辆研究所有限公司：（总包项目部）

事由：关于工程质量问题

内容：我方于 2022 年 12 月 19 日下午在 C14 施工现场进行组串接线检查，发现一下问题。

组件 M4 存在遮挡组件阳光，穿线管没固定，M4 端子帽没拧紧，组串跨接线拖地。

以上问题望 2 天之内整改到位，此单需回复

后附图片：

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王在波

日期：2022 年 12 月 20 日

注 本表一式 3 份，业主项目部、监理项目部、施工项目部各存一份



扫描全能王 创建

