

监理工程师通知单

工程名称：昆山欧思克切削技术有限公司1.274MW光伏发电项目 编号：JSGG-ZHJL-TZD-001

致：苏州建德一方能源科技有限公司施工项目部

抄送：江苏光谷光伏科技有限公司

事由：关于现场质量问题事宜

内容：2022年10月21日监理巡视检查发现你方施工现场存在以下问题：

- 1、现场巡视发现1#厂房个别光伏支架基础破损，需更换新基础；
- 2、2#厂房支架安装完成后发现前后光伏支架基础不在一条直线上（需整改）；
- 3、在1#厂房巡视发现施工现场组件背面朝上暴露在阳光下，已开箱组件应正面朝上平放。（需整改）

现要求你方对以上问题引起重视，否则造成的一切后果将由你方承担，并于48小时之内整改完成，并且书面回复。

项目监理机构（章）

总监理工程师（签字）

日期：2022.10.21



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。



扫描全能王 创建

附图4张:

