

监理通知单回复单

工程名称：武汉光迅科技股份有限公司厂区屋顶 1818.8kWp 分布式光伏发电项目
编号：004

致：常州正衡电力工程监理有限公司项目监理机构

我方接到编号为 ZHJL-TZ-004 的监理通知单后，已按要求完成了全部整改工作。

已经按照要求进行整改、对班组进行了技术交底、严格按照要求施工、支架全部合格后进行组件安装工作。版面划伤组件已经跳出、未进行安装、选择合格的组件进行安装。

承包项目部（章）

项目经理：

日期：2022年11月18日

项目监理机构复查意见：

经审查，已完成通知单内容整改工作。

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2022年11月17日

