

监理工程师通知单

工程名称：艾默生环境优化技术（苏州）有限公司2.72322MWp屋顶分布式光伏电站项目

编号：BXSZ-ZHJL-TZD-002

致：上海道发新能源有限公司施工项目部

抄送：苏州博熙光伏科技有限公司


事由：关于现场车棚组件安装问题事宜

内容：2022年12月21日监理巡视检查发现你方施工现场存在以下问题：

- 1、现场巡视发现车棚斜拉撑杆安装时螺栓未紧固，导致斜拉撑杆未起到拉结作用。

现要求你方对以上问题引起重视，否则造成的一切后果将由你方承担，并于72小时之内整改完成，并且书面回复。

附图2张：



项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日期：

2022.12.21



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。



扫描全能王 创建