

监 理 通 知 单

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

编 号：ZHJL-HYYQEQ-TZD-20221115

致：浙江慈农电力发展有限公司-宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目部

抄送：宁波海晟能源发展有限公司-宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目部

事由：关于支墩到货检查质量不合格事宜

内容：2022 年 11 月 10 日-15 日，我监理人员和建设单位在对宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目的进场支墩材料安装施工部位园区 2#和 3#屋顶进行巡视检查时，发现现场存在以下问题：1、屋顶配重用砼支墩（规格为 400*300*300 mm）的外观质量存在表面不平整光滑，蜂窝麻面，大小孔眼等情况，质量不能满足本项目的要求，现要求你公司对此予以确认，并对园区 1#、2#、3#和 4#屋顶进行检查对不合格砼支墩进行退货撤场和更换，保证支墩安装平整满足符合支架安装的要求。限 2022 年 11 月 25 日 17：00 前给予书面回复。

（以下空白）



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

戚平

日期：2022 年 11 月 15 日

注：本表一式叁份，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存贰份。