

监理通知回复单

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

编号：HYYQEQ-JLHFD-20230113

致：常州正衡电力工程监理有限公司-宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目
3.9MWP 分布式光伏发电项目监理部

抄送：宁波海晟能源发展有限公司-宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目
3.9MWP 分布式光伏发电项目部

我项目部接到编号为 ZHJL-HWSZCYT-TZD-20221230 的监理工程师通知单后，对该通知单上的内容高度重视，对此检测结果予以认可。通过沟通我部已按要求对存在问题的组件箱号进行了暂缓安装使用处理，积极联系组件供应商进行质量问题确认，对现场不合格品进行封存和退换货处理。请审查和复验。

附：1、不合格品退货单

2、外购入库单

3、自检结果

施工项目部（章）：

项目经理：

日

期：2023.1.13

复查意见：

经复查，不合格组件已处理，同意闭环。

监理项目部（章）：

总/专监理工程师：

日

期：2023.01.13

本表一式 3 份，项目监理部、建设单位、施工单位各 1 份。

退货单

No0100232

供应厂商: 宁波瑞元天科新能源材料有限公司

日期: 2023.01.03

序号	物料名称/料号	规格型号	数量	单价	金额	备注
1	单晶硅光伏组件	SMN72H-540WET	3	—	—	组件序列号
	)					13314228001133130
						13314228001131827
						13314228001131022
退货依据: 检验报告单号: SET-TS-2022-17058-1 其他: 要求: 不良品退换 发货人: 房建利 备注:						

材料员: 房建利

项目经理: 常苗

供应商接受: 刘飞

外购入库单

供应厂商: 宁波瑞元天科新能源材料有限公司

日期: 2023.01.12

序号	物料名称/料号	规格型号	单位	数量	备注
1	光伏组件	SMN72-540WEF	块	3	
	合计			6	

检验: 曾苗

材料员: 房建利

制单: 房建利

工程材料自检结果

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

编 号：HYYQEQ-A12-017

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	产地	使用部位	外观及尺寸	自检
1	光伏组件	SMN72-540WEF	块	3	宁波	屋顶安装	符合要求	合格
2		(以下空白)						
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

自检结果：自检合格

材料员：房建利

质检员：施清

施工单位：浙江慈农电力发展有限公司

报验时间：2023.01.13