

监理工程师通知单

工程名称：安徽涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光伏发电项目

编号：AG-JL-03

致：安徽跨江电力工程有限公司涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光伏发电项目（总承包单位工程部）

抄送：涡阳上电俊能新能源科技有限公司（建设单位）

事由：有关项目支架安装施工质量事宜。

内容：

今天现场巡查发现张心正班组安装完成的支架，斜梁接头及横梁接头均在一条直线上，不符合 GB/50794 及 GB/50796 规范相关条款的要求，已旁站返工处理。

要求：1 工程部管理人员加强巡查巡查力度，严禁类似问题再次出现，否则，将按每户 2000 元对工程部进行罚款处理，并必须返工。

2 工程部管理人员必须对张心正班组以前安装完成的每户逐一检查，发现斜梁及横梁接头问题及其他问题，必须要求进行返工处理。否则不得结算安装工程款。如在检查验收时再次发现类似问题仍按每户 2000 元对工程部进行罚款处理并必须返工。

限 3 日内回复

监理项目部(章)

总/专业监理工程师：安徽跨江电力工程有限公司

日期：2022 年 12 月 27 日

