

监 理 通 知 单

工程名称:天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 编号:ZHJL-TSHSZ-06

致: 常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目
(一期 80MW) (EPC 总包项目部)

事由:关于施工质量情况

内容: 由你单位承建的天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目,我项目部检查发现升压站综合楼屋顶女儿墙排水口未预留,卫生间也未做排气孔,必须做好排水口、排气孔。

附件:

对以上问题请尽快落实整改回复,请于 2 日内 回复本项目监理部。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 朱正贤

日期: 2023 年 01 月 02 日

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。