

监 理 通 知 单

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦) 编号: JL-A07-030

致: 常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦) (EPC 总包项目部)

事由: 关于现场施工质量事宜

由你单位承建的天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目, 我项目部现场巡视、检查发现以下问题:

- 1、光伏区支架管桩进场未报验, 部分管桩壁厚现场测量 6cm 不符合设计要求, 不得用于现场施工必须退场;
- 2、其它未尽事宜请自查自纠。

附件: 现场照片 6 张

对以上问题总包单位, 加强材料进场管控, 对不符合的材料必须退场, 于 2 日内整改完成回复本项目监理部。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 王兴贵

日 期: 2023 年 01 月 01 日



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

附件：问题照片

