

监 理 通 知 单

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (二期 70 兆瓦) 编号: JL-A07-031

致: 常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (二期 70 兆瓦) (EPC 总包项目部)

事由: 关于二期新胜施工质量事宜;

内容: 你单位承建的天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目, 监理于 2024 年 1 月 25 日巡查发现:

1、你单位所施工的二期新胜区域, 30 号箱变爬梯基础混凝土未做防冻措施已经起粉、强度低, 影响整体结构性。其次 30 号箱变基础爬梯跨度过大应加支撑, 预埋件与图纸不符, 要求返工处理。

附件: 现场问题照片 1 张

对以上问题要求总包单位 72 小时内整改回复。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日

期: 2024 年 1 月 25 日



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

问题照片



二期新胜 30 号箱变爬梯基础起粉