

监 理 通 知 单

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦) 编号: JL-A07-054

致: 常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦) (EPC 总包项目部)

事由: 关于施工质量事宜

由你单位承建的天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目, 监理人员现场巡视发现:

- 1、17 区直流电缆 2*240 未按设计要求铺设桥架, (未使用电缆槽盒) 不符合设计要求;
- 2、电缆标示桩质量较差, 不能满足规范要求, 必须更换;
- 3、其它未尽事宜请自查自纠。

附件: 问题照片 2 张

对以上问题总包单位, 加强现场管控, 整改部分必须 2 日内整改完成回复本项目监理部。

监理项目部 (章)

专业监理工程师:

日

期:

2023 年 6 月 02 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

问题照片



电缆未按设计要求铺设



电缆未按设计要求铺设