

监 理 通 知 单

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (二期 70 兆瓦) 编号: JL-A07-014

致: 常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (二期 70 兆瓦) (EPC 总包项目部)

事由: 关于光伏区鱼塘接地扁铁材料事宜;

内容: 你单位承建的天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目, 2023 年 12 月 03 日桥头区域环网接地, 以及 33 号箱逆变一体机接地扁铁镀锌层过低、扁铁表面镀锌层已氧化、脱落, 不符合设计规范要求, 对于不合格材料必须立即更换, 退厂处理;

附件: 现场问题照片 1 张

对以上问题总包单位做好材料自检, 整改部分必须 2 日内 整改完成回复本项目监理部。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 高立梅

日

期: 2023 年 12 月 04 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

问题照片



镀锌层锈点过高