

监 理 通 知 单

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (二期 70 兆瓦) 编号: JL-A07-041

致: 常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (二期 70 兆瓦) (EPC 总包项目部)

事由: 关于现场集电线路、电缆桥架施工质量事宜;

内容: 你单位承建的天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目, 监理于 2024 年 05 月 17 日巡查发现:

1、国庄鱼塘高压电缆桥架未采用双支架脚支撑, 导致桥架支架间距过大、扭曲波浪状、中间凹陷, 影响整体观感, 不符合设计要求;

2、集电线路分支箱未见图纸施工, 如果后续需要返工的或者验收不通过等责任由你单位自行承担;

附件: 现场问题照片 1 张

对以上问题要求总包单位 72 小时内整改回复。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 高立彬

日 期: 2024 年 05 月 17 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

