

## 监理通知单

工程名称：侯马元工200MW/200MWh独立储能项目

编号：ZHJL-ZLTZD-

致：元工电力技术有限公司（施工项目部）

事由：现场升压站综合泵房脚手架搭建事宜

内容：经现场巡视检查发现综合泵房脚手架搭建存在以下问题：

1. 脚手板对接平铺时，接头处未设横向水平杆；
2. 脚手架搭建施工方案未审核通过；
3. 脚手架搭设宽度已过3米，未铺设安全平网及密目网，存在安全隐患。

以上问题要求你单位接到通知后安排人员48小时内对其进行整改并书面回复，经监理单位验收合格方可进行使用，并在后续的施工中加强现场质量管理，避免类似问题再次出现，否则出现任何质量问题由你单位自行承担。

附图：

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期：2022.05.23



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

