

监理通知单

工程名称：侯马元工200MW/200MWh独立储能项目220kV输电线路工程

编号：ZHJL-ZL-A07-02

致：元工电力技术有限公司（施工项目部）

事由：关于线路施工质量问题事宜

内容：经现场巡视检查发现：

1. G1在接地施工过程中，接地开挖深度不足。

以上问题要求你单位接到通知后安排人员24小时内对质量缺陷进行整改并书面回复，经监理单位验收合格方可进行隐蔽，并在后续的施工中加强现场质量管理，避免类似问题再次出现，否则出现任何质量问题由你单位自行承担。

项目监理单位（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期：2023.2.14

注：本表一式三份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。

