

监理工程师通知单

工程名称：吉祥三宝高科纺织有限公司（一期）3.2MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-JXSB-TZ-001

致：浙江慈农电力发展有限公司：（施工项目部）

主题：现场施工质量事宜

内容：今日我监理单位人员在吉祥三宝现场查勘时，发现车棚未按图施工，存在以下问题：

- 1、缺少加劲板；
- 2、缺少系杆；
- 3、拉条拼接需搭接 25 倍 D 以上；
- 4、檩条连接未按图施工，且不得使用自攻钉；
- 5、现场直爬梯下面无安全警示标语；
- 6、现场其余施工按照设计图纸施工。

现我监理项目部要求你方施工单位对以上问题立即进行整改。

针对以上问题请贵单位项目部接到通知后，即刻进行整改，并上报监理单位及建设单位验收，验收合格后，方可进行下道施工工序。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2022 年 12 月 17 日

填报说明：本表一式__份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。