

监理工程师通知单

工程名称：常德中车新能源汽车有限公司分布式光伏发电项目

编号：CDZC-ZHJL--001

主送：株洲变流技术国家工程研究中心有限公司

抄送：常德正善新能源科技有限公司

事由：关于支架底座螺丝紧固及安全事宜

内容： 监理现场巡视发现，个别施工人员未戴安全帽，屋面施工未配备灭火器，屋面支架底座固定螺丝未紧固到位的现象，现要求你单位尽快加强教育、消防器材配备齐全并检查整改，，否则因安全及质量问题所造成的损失由你单位自行承担，并处以相应的经济考核。

限贵公司 3 日内落实并回复

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日期：



填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



扫描全能王 创建