

监理通知单

工程名称：广州市天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TR-TZD-005

主送：福建永福电力设计股份有限公司

抄送：广州市天润沐阳新能源有限公司

内容：关于现场安全相关事宜

经后期变更 H 仓未加固情况下，组件已经安装完成，不符合要求，存在严重安全隐患。

根据上述问题更加为了项目能顺利开展，望你单位及时整改，待整改完成后报监理项目部检查验收合格后方可进入下道工序。望贵单位重视！限两日内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2022 年 5 月 1 日



本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。