

监理工程师通知单

项目名称：南京顺欣制药 0.8MW 光伏发电项目

编号：SKQN-SXZYGF01-JLTZD-02

致：江苏万安电力科技有限公司

事由：关于现场检查 9# 厂房屋面试装支架质量问题的通知

内容：

现场 9# 厂房屋面试装的一组支架，横跨在坡屋面的两边，导致檩条中间严重弯曲变形，存在质量及安全隐患，现要求你单位尽快联系设计重新出具图纸报业主、监理项目部审核通过后施工，确保工程质量，否则因质量和安全所造成的一切损失有你单位承担。

限两日内落实并回复。

项目监理机构（章）：

总 / 专业监理工程师：

日

期：



本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建