

监理工作通知单

项目名称：海南联瑞分布式光伏发电项目

编号：HNLR-TZD-002

致：宁波联兴能源科技有限公司 施工项目部

事由：关于施工现场的安全/质量的相关事宜

2. 内容：

- (1) 支架焊点不均匀；
- (2) 焊渣清除不干净
- (3) 银粉漆粉刷不均匀，现场只刷了一遍。

请及时整改，并在今后的施工过程中加强对焊接人员的管理，严格按照国家标准进行施工。



项目监理部（章）：

总/专业监理工程师： _____

日 期： _____年____月____日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。