

监理通知单

工程名称:上海农工商超市好德物流仓库 0.67 万千瓦分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-TZD-001

致: 中建凯德电子工程设计有限公司 (施工单位)

抄送: 上海绿山宝晶新能源科技有限公司 (建设单位)

主题: 关于吊装作业安全事宜

内容:

监理工程师 3 月 24 日对好德物流仓库材料吊装作业现场安全检查发现, 吊装作业安全措施不到位, 吊车作业半径未设置警戒线, 未在作业两侧设置安全警示牌, 安全意识薄弱, 为了使项目能顺利进行, 确保万无一失, 现要求贵司立即落实整改。



请贵司接到通知后回复。

项目监理部 (章)

总 / 专业监理工程师 刘德良

日期: 2023年3月24日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。