

监 理 通 知 单

工程名称:上海农工商超市好德物流仓库 0.67 万千瓦分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-TZD-002

致: 中建凯德电子工程设计有限公司 (施工单位)

抄送: 上海绿山宝晶新能源科技有限公司 (建设单位)

主题: 关于好德常温仓库屋面支架、组件安装质量事宜

内容:

监理工程师4月8日对好德物流常温仓库现场支架、组件安装质量检查发现,部分立柱倾斜,横梁不直,组件窜位,施工管理不到位,现要求贵司对照现场实际情况立即落实整改。



请贵司整改后回复。

项目监理部 (章):
总 /专业监理工程师: _____
日 期: _____

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。