

监理通知单

工程名称:上海农工商超市好德物流仓库 0.67 万千瓦分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-TZD-004

致: 中建凯德电子工程设计有限公司 (施工单位)

抄送: 上海绿山宝晶新能源科技有限公司 (建设单位)

主题: 关于京东丙类仓库屋面局部组件遮阴事宜

内容:

监理项目部 5 月 28 日对京东丙类仓库屋面组件安装检查发现, 现场东南侧靠近配电间的两片组件遮阴现象严重, 须立即进行移除整改, 请贵司接到通知后立即对该部位组件进行相应整改。



请贵司 3 日内整改回复。

项目监理部 (章):

总 / 专业监理工程师: _____

日 期: _____

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。