

监理通知单

工程名称：安仁湖南万华板业 5.98 MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ARWH-ZHJL-TZD-003

致：湖北斗由耐建筑工程有限公司

事由：

现场施工安全问题

内容：

我监理单位工程师在现场进行日常检查巡视时，发现现场存在以下问题：

- 1、施工人员未佩戴安全帽
- 2、施工人员在无安全措施的情况下手提重物随意翻越高低落差较大的屋面。
- 3、现场材料堆放区较为混乱
- 4、在进行切割以及焊接作业时，未按要求放置灭火器

以上问题限期 2 日内进行整改回复，逾期未回复或拒不整改，我单位将予以相关处罚。

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：焦建

日

期：2023.9.12



注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份



