

监 理 通 知 单

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-GF-A5-015

致：中铁电气化局集团第一工程有限公司施工项目部：

主题：关于光伏区预制管桩桩头除锈刷漆问题事宜；

内容：监理部例行巡检过程中，现场发现：

31 区管桩桩头防腐施工，桩头除锈未达到图纸要求等级（Sa3.0），桩头除锈未经报验进行刷底漆防腐（已报验的除外），有质量隐患，不符合图纸{F9562S-T1014-01}中第 6 条要求，对未报验已完成的桩头防腐做返工处理，整改完成后报监理部验收，合格后进行防腐处理，为保证工程质量，要求你单位对预制管桩头防腐所发现问题立即整改。

针对以上问题请贵公司接到通知后，尽快进行整改，如有异议尽快与我监理部联系。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李少飞

日期：2023 年 09 月 23 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。