

监 理 通 知 单

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-GF-A5-016

致：中铁电气化局集团第一工程有限公司施工项目部：

主题：关于光伏区箱变平台焊接问题事宜；

内容：监理部例行巡检过程中，现场发现：

31、23、24、25 箱变管桩顶部和箱变平台连接处，存在不同程度的悬空现象，

与设计图纸要求不符。

针对以上问题请贵公司接到通知后，尽快进行整改，如有异议尽快与我监理部联系。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：方 志 远

日 期：2023 年 09 月 21 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。