

SH/T 3903-B.1	监理工程师通知单	工程名称： 宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目
		编号：NXNH-ZHJL-TZD-001
致 陕西中能优盛电气科技有限公司（承包单位） 事由： 关于基础配重块混凝土浇筑质量事宜 内容： 你单位 5 月 15 日配重块混凝土浇筑出现蜂窝麻面现象，按蜂窝麻面修补方案进行消缺整改。 项目监理机构 常州正衡电力工程监理有 限公司宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目监 理部 总/专业监理工程师  日期 2023.05.16		

