

SH/T 3903-B.1	监理工程师通知单	工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目
致：陕西中能优盛电气科技有限公司（承包单位） 事由： 关于雨水调节池配重块混凝土浇筑的相关事宜		编号：NXNH-ZHJL-TZD-003
	内容： 1、配重块混凝土浇筑存在漏振现象； 2、配重块混凝土浇筑未按要求留置同条件试块；	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目监理部		

