

监 理 通 知 单

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

编号：RPKJ-ZHJL-TZ-001

致：南京南瑞继保工程技术有限公司施工项目部

主题：

关于进场材料接地扁铁事宜

内容：

今日我方巡视现场发现进场材料中，接地扁铁规格型号及镀锌层与图纸偏差较大，图纸设计 60×80 ，现场 50×50 现通知你单位对此批材料进行更换，严格按照图纸要求进行采购进场后报我部验收合格方可使用，如私自使用我方不予验收并进行经济处罚如对本通知单有异议请于 24 小时内向监理部提出书面报告。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：林列

日期：2023 年 04 月 30 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。