

监 理 通 知 单

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

编号：RPKJ-ZHJL-TZ-002

致：南京南瑞继保工程技术有限公司施工项目部

主题：

关于现场汇流升压舱施工事宜

内容：

1、今日我方现场巡视发现，现场升压舱基础开挖尺寸无法满足图纸设计要求，另外基坑较深做好人员安全教育及基坑周围安全防护。

5. 汇流升压舱和液冷储能一体机基础下回填土应采用级配碎石换填，处理深度2m，每边宽出基础边1.1m，

请施工方接到通知后组织施工人员进行安全交底技术交底，严格按照图纸设计施工如对本通知单有异议请于 24 小时内向监理部提出书面报告。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：杨晓军

日期：2023年5月16日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。