

监理工程师通知单

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目（一期）EPC 总承包项目

编号：DYJK-ZHJL-TZD-001

致：安徽尚特杰电力技术有限公司（总包项目部）

抄送：定远县国厚光伏发电有限公司

事由：关于项目商砼支墩质量问题事宜

内容：

项目第一批次进场商砼支墩经我监理人员检查，发现有个别支墩由于振捣不密实出现蜂窝结块强度达不到要求质量问题，我方第一时间通知总包方要求对本次各园区所有进场的商砼支墩进行自检自查。为此，我方要求凡有类似的不符合要求的商砼支墩撤出施工现场并引以为戒，把好后续商砼支墩质量关。

通知要求见附图

限 3 日内回复

监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送总包单位，抄送建设单位。



不合格支墩