

监 理 通 知 单

工程名称：云南双柏县整县分布式光伏项目

编号：ZHJI-TZD-005

致：安徽跨江电力有限公司双柏安装施工项目部

事由：关于中山村并网点安全隐患问题；

虽然中山村并网点已并网完成，但仍有一下几点安全隐患问题需整改；

- 1、要在每个屋顶配备两台灭火器；
- 2、变压器下的汇流箱周围要制作安全围栏；
- 3、汇流箱接地不满足 4Ω 不符合设计要求存在安全隐患；

请贵项目部收到通知单后正确对待，确保后续工作按照工程程序施工。

限 3 日内整改完成，排除隐患！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：贾家光

日期：2023年07月16日



扫描全能王 创建