

监理通知回复单

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号：JLHF-ZHSW-002

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-ZHSW-002(通) 的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：1、桥架黄绿接地线已按要求整改完成。

附件：整改图片

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：



监理项目部复查意见：

经检查，已按要求整改完成。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：



注 本表一式____份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存____份。



扫描全能王 创建

