

监理通知单

工程名称:上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号: ZHJL-ZHSW-005 (通)

致: 宝胜系统集成科技股份有限公司 (施工单位)

抄送: 上海上电浦弘新能源科技有限公司 (建设单位)

主题: 关于现场导轨安装验收质量事宜

内容:

今日我监理部人员在现进行导轨验收时发现以下质量问题:

1. 个别夹具螺栓未紧固。
2. 个别导轨连接处缝隙较大。

以上事项监理部要求你单位严格按照设计规范要求进行施工,对现场逐一进行排查,排除隐患,将不合格项于 2 日内整改完成进行回复,望你单位引起重视,望悉知!

附: 质量缺陷单及问题照片

项目监理部 (章):

总 / 专业监理工程师: 高玲斌

日



注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。





