

监 理 通 知 单

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号：XKWL-ZHJL-TZ-001

致：隆基森特新能源有限公司施工项目部

主题：

关于进场围栏原材料的质量事宜

内容：

本监理部在进场围栏材料平行检验中发现围栏角铁厚度不符合规范及设计要求，角铁边厚 2.8mm 左右，角铁截面靠角部位 2.2mm 左右。

望你部接到通知单进行不合格材料清场工作，迅速组织合格围栏材料进场，对照施工进度计划，加强内部质量管理。如对本通知单有异议请于 24 小时内向监理部提出书面报告。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。