

# 监 理 通 知 单

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号：XKWL-ZHJL-TZ-003

致：隆基森特新能源有限公司施工项目部

主题：

关于施工质量及安全的有关事宜

内容：

## 一、质量

组件放线不专业，应调派专业施工员放线，安装组件也偏差六七公分，应作相应调整，南北向成一线，确保组件整齐美观合格。彩钢灰尘清理要勤检查，拖把要勤清洗，抹布要勤调换，符合规范及设计要求。

## 二、安全

持 C 证专职安全员应亲临现场进行安全管理工作，并编制夏季施工专项方案，尤其是屋面中暑要有详细预案、抢救措施，另外所有施工人员必须要有登高证，确保施工人员登高无忧、安全健康。

望你部接到通知单后抓紧认真落实，并在 6 月 18 前回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2023 年 06 月 16 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。