

监理工程师通知单

工程名称：信阳万华禾香集团有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目
XYWH-ZHJL-TZD-001

编号：

致：湖北斗由耐建筑工程有限公司

事由：

关于高空作业未系安全带

内容：

根据工程安全生产监督管理条例，今天在现场巡查时发现，你单位施工过程中有工人在高空作业时未系安全带。这是一项极其危险的行为，严重违反了工程安全规定，给现场安全带来了巨大隐患，必须马上予以纠正。

因此，我方要求你方立即对现场施工人员进行安全教育培训，明确强调高空作业时须系好安全带、进入施工现场必须正确佩戴安全帽及穿反光背心，并确保全体工人严格遵守相关规章制度。

如果再次发生高空作业未经系好安全带的情况，将进行停工整改。

希望施工单位能够高度重视工程安全，切实做好施工人员的安全保障工作。以上问题及时落实，限 3 日内回复。（后附图）

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份

