

监理工程师通知单

工程名称：信阳万华禾香集团有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目
XYWH-ZHJL-TZD-002

编号：

致：湖北斗由耐建筑工程有限公司

事由：

关于组件吊装及安装等事宜

内容：

现就屋面组件的施工过程中，施工单位管理人员对组件的吊装和安装进行严密的管理。全面履行安全管理职责，确保施工顺利进行。

根据项目安全的要求，我方提醒施工单位必须确保组件吊装后及时安装。在组件吊装行为中，必须严格按照相关规定来进行操作，所有人员具备相应技能和经验。施工单位应监测到所有组件的吊装时间，并确保组件在其中时间不超过 4 小时内完成安装。

如果在组件吊装完成后的 4 小时内，任何组件未被及时安装，将进行处罚，我方在此正式督促施工单位加强管理，另外，我方也建议施工单位对现场工人进行专项技能培训和管理，提高其安全意识和责任心。

同时，我方将继续加强对安全监管的工作，在施工现场进行随时检查，及时通报问题，避免安全事故的发生。

敬请施工单位高度重视，认真履行监测管理职责，确保工程的质量安全以及工期进度。以上问题及时落实，限 3 日内回复。

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日



注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份