

XJSSGF-B. 7-07


平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-012

致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 (单位)

主题: 质量

内容: 根据 6 月 19 日上电股份有限公司领导召开的进度协调会议要求, 严禁再继续使用现场砣干拌料, 要求工厂化搅拌。经检查东郑场区发现你方仍然使用砣干拌料在现场搅拌使用(见下图), 现要求你方停止使用干拌料, 否则加以考核。



限 1 天内整改完成并回复监理项目部。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:

2023/09/22

