

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-007

致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 (单位)

主题: 管理

内容: 东郊地块管桩砼浇筑过程中, 搅拌完成的砼随意加水 (附照片), 改变了砼施工配合比, 坍落度达不到要求, 至此降低了砼强度。现要求暂停施工, 立即整改完成后方可施工, 否则监理将对你们进行考核。



限 1 天内整改完成并回复监理项目部。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:

2023/09/08

填报说明: 本表一式____份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。