

XJSSGF-B. 7-07

## 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

### 监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-009

致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 (单位)

主题: 质量

内容: 东郑地块光伏场区, 监理在巡视过程中, 发现部份成孔桩有塌孔现象, 要求孔内清理干净后方可砼浇筑。

(见下图)



限 2 天内整改完成并回复监理项目部。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:

2023/09/11

填报说明: 本表一式    份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。