

监理工程师通知回复单

工程名称:平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号:SPEC-JLTZHF-PL-001-01

致:常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部:

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-001-01 监理工程师通知单后,已按要求完成了各地区质量问题的整改工作,请予以复查。

一、东郑区域:

1. 已提供引孔机机械操作证,并已报审。
2. 已对三人进行安全再教育,责令三人佩戴号安全帽。
3. 东郑区域班组按要求进行早站班会。

二、西沟区域

1. 施工便道已设置安全指示牌。

三、升压站

1. 厂区内已布置安全警戒线。
2. 已拆除不符合要求的临电搭接线,并重新布置。

施工单位(章)

项目经理:

日期: 2023 年 08 月 18 日

检查结果:

已整改完成

监理单位(章)

专业监理工程师:

总监理工程师:

日期: 2023 年 08 月 18 日

本表一式二份,由项目施工单位填写,项目监理机构、施工单位各 1 份。