

XJSSGF-B. 7-07

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 监理工程师通知单

ZHJL-JLTZ-PL-001-01

致：上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目（单位）

主题：现场安全文明

内容：由项目公司、监理、施工三方对现场安全文明进行了专项检查，在检查过程中，发现如下问题：

一、东郊区域：

- 1、有一台引孔机机械未报监，经检查未提供机械操作证。
- 2、发现有 3 人未正确佩戴安全帽。
- 3、未进行早站班会。

二、西沟区域：

- 1、西沟场区完成后的施工便道未布置安全警示牌。

三、升压站：

- 1、场区未做安全警戒线。
- 2、临电搭接线不符合要求。

限 2 天内整改完成并回复监理项目部。

项目监理机构（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日

期：2023/08/16

填报说明：本表一式 二 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。