

XJSSGF-B. 7-07

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 监理工程师通知单

ZHJL-JLTZ-PL-001-02

致：上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目（单位）

主题：现场安全文明

内容：由项目公司、监理、施工三方对现场安全文明进行了专项检查，在检查过程中，发现如下问题：

本次会议内容：

本次例会由平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司共 5 家单位参加，通过本次安全文明专项检查，存在如下问题：

一、东郑区域：

- 1、新增进场施工人员未进行三级安全教育培训。
- 2、新进场施工人员未做安全技术交底。
- 3、道路修筑浮石未清理干净，存在安全隐患。

二、西沟区域：

- 1、场区道路局部路段未精修加固，材料水平运输有安全隐患。

三、升压站：

- 1、场区未做安全警戒线。
- 2、钢筋压在临电上面。

限 2 天内整改完成并回复监理项目部。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

总监理工程师：

日

期：

2023/08/30

填报说明：本表一式 二 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。